ЛАЙН 60 / 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ:	**16 Вт**
СВЕТОВОЙ ПОТОК:	**2 320Лм**
НАПРЯЖЕНИЕ:	**150В – 280В**
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ:	**нейтральный**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	**4000К- 5000К**
УГОЛ РАСКРЫТИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА:	**120˚**
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ:	**CRI 80**
РАБОЧИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	**- 40˚ - + 50˚С**
КЛАСС ЗАЩИТЫ:	**IP 65**
КОРПУС:	**анодированный алюминий**
ВЕС:	**1 кг**
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР:	**600 × 44×37 мм**
ТИП МОНТАЖА:	**подвесной /потолочный**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАРКА СВЕТОДИОДОВ:	**Lumileds (PHILIPS)**
БЛОК ПИТАНИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	**«Аргос» (Россия)**
КОРПУС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	**«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)**
СБОРКА:	**«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)**

СЕРТИФИКАТ

ЕАС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель. Общество с ограниченной ответственностью, «ЭКОЭНЕРГО», ОГРН: 1147847100317, Сведения о государственной регистрации: выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 21 марта 2014г. Адрес: Россия, 197349, город Санкт-Петербург, улица Репищева, дом 14, литера Щ, Фактический адрес: Россия, 197349, город Санкт-Петербург, улица Репищева, дом 14, литера Щ, Телефон: 8812643019б, Факс: 8812643019б, E-mail: info@ecoenergo.spb.ru

в лице Генерального директора Голосов Андрея

заявляет, что Светодиодные светодиодные от бытового назначения (LED), марки «ЛУМО», Серии ЛУМО, СЕ, ФЛ, Д-1, Лайн, Г-Л, МЗ, Стрит, Инга, Мини, Лепо, Орион, Спот, Аква

изготовитель. Общество с ограниченной ответственностью, «ЭКОЭНЕРГО», Адрес: Россия, 197349, город Санкт-Петербург, улица Репищева, дом 14, литера Щ, Фактический адрес: Россия, 197349, город Санкт-Петербург, улица Репищева, дом 14, литера Щ, ОГРН: 1147847100317, Телефон: 8812643019б, Факс: 8812643019б, E-mail: info@ecoenergo.spb.ru Код ТН ВЭД 9405409908, Серийный выпуск, Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 3461-001-33498876-2015

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № ИЛ-16-08-366 от 16.08.2016, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Анкерм", аттестат аккредитации № ГЭТ RU.0001.510020 от 21.10.2015

Дополнительная информация

Срок службы 10 лет указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не ограничен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по **15.08.2019** включительно

Полное Название
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о дополнительной декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-LT.МО07.В.10230

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2016